

# Anvisning för mätarplats

Mått angivna i millimeter.

Vattenmätaren ska placeras i ett utrymme där den inte utsätts för frysning, olämplig uppvärmning eller yttre påverkan.

Golv- och väggbeklädnad bör vara vattenbeständig och en golvbrunn rekommenderas i mätarplatsens närhet.

Runt mätarplatsen skall ett fritt utrymme skapas med minimimått enligt bilden.

Mätarplatsen får ej byggas in eller placeras bakom inredning/utrustning.

Mätarplatsen ska ha avstängningsventiler och en horisontell alt. vertikal fast förankrad mätarkonsoll som vår personal monterar vattenmätaren i.

